

Check voor het gebouw

ja nee n.v.t. onbekend toelichting

- * Is er een Beheerder Brandmeldinstallatie(BBMI) die de werking van de brandmeldcentrale controleert? _____
- * Is er voor de brandmeldcentrale een storingsprocedure? _____
- * Is er een handleiding van de brandmeldcentrale aanwezig? _____
- * Is er een actuele tekening met hierop de installatieonderdelen aanwezig?
(rookmelders, nevenindicatoren, slowwhoops, e.d.) _____
- * Is er een plattegrond met daarop de compartimentsgrenzen aanwezig? _____
- * Zijn er op gangbare plekken ontruimingsplattegronden aanwezig? _____
- * Komen de plattegronden inhoudelijk met de werkelijkheid overeen;
a. Projectie t.o.v. de werkelijkheid? (is links op tekening ook links in werkelijkheid) _____
- * Komt de plattegrond overeen met de actuele situatie? _____
- * Voldoet compartimentering aan gestelde WBDBO-eis 30|60 min? _____
- * Vallen deuren bij brand automatisch in het slot (dagschoot) _____
- * Zijn er doorvoeringen gemaakt in de compartimentering? _____
- * a. Zijn de eventuele gemaakte doorvoeringen gedicht door een daartoe gecertificeerd bedrijf? _____
- b. Zijn de afdichtingen voorzien van een helder kenmerk van het gecertificeerd bedrijf? _____
- * Wordt de compartimentering intact gehouden in dagelijks gebruik?
(Geen wiggen onder de deur/ drangers losgekoppeld etcetera) _____
- * Zijn er brandgevaarlijke (vloei)stoffen aanwezig?
Zo ja, zijn deze in een veilige afsluitbare ruimte (kast) opgeslagen? _____
- * Worden op de blusmiddelen periodieke controles uitgevoerd (aanwezigheid keuringsstickers/logboek) _____
- * Zijn de blusmiddelen vrij toegankelijk? _____
- * Worden de blusmiddelen op juiste plaats weergegeven op de ontruimingsplattegronden?
a. Brandslanghaspels _____
- b. Handblusmiddelen _____

Check voor het gebouw

ja nee n.v.t. onbekend toelichting

- * Zijn de vluchtwegen onderweg en bij de (nood)uitgangen zichtbaar voorzien van vluchtwegaanduidingen?
- * Is duidelijk wat vluchtroutes zijn?
 - a. Zijn de aangegeven vluchtwegen vrij van opslag en obstakels?
 - b. Zijn de vluchtdeuren ook daadwerkelijk te openen in geval van nood?
 - c. Draaien deuren in vluchtroutes mee met de vluchtrichting?
- * Zijn vluchtwegen ook toegankelijk voor mindervaliden?
- * Kunnen de deuren in vluchtroutes met 1 handeling onbelemmerd van binnenuit geopend worden?
(zonder gebruik van losse voorwerpen als sleutels e.d.)
- * Werkt de noodverlichtingsinstallatie?

De checklist is bedoeld om de bewustwording op het gebied van brandveiligheid in gebouwen te vergroten. Niet alle punten van de checklist dragen in dezelfde mate bij aan de veiligheid van een gebouw. De uiteindelijke beoordeling van de brandveiligheid van een gebouw en de advisering voor optimalisatie is werk voor specialisten.

Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.bhvnederland.nl of mail ze naar customersupport@bhvnederland.nl